



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

170023, г. Тверь, ул. Академическая, д.6А
(место составления акта проверки)

06 июля 2018
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 7.1-0458пл-А/0231-2018**

По адресу/адресам: 170023, г. Тверь, ул. Академическая, д.6А
(место проведения проверки)

Место фактического осуществления деятельности: 170023, г. Тверь, ул. Академическая, д.6А
На основании распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.06.2018г. № Т - 459- пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №108 имени Святого Благоверного князя Михаила Тверского (Сокращенное название: МБДОУ детский сад №108). ИНН 6904031469, ОГРН 1026900564723 тел.44-47-59

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

« - » - 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 15 часов в период с 05.07.2018 по 06.07.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад №108

(Фамилия, имена, отчества, подпись, дата, время)

05.07.2018г. в 11 час.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(Фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

- Заведующий МБДОУ детский сад №108 Волкова Наталья Алексеевна, действующая на основании Устава, утвержден приказом начальника управления образования администрации города Твери №553 от 13.05.2015, приказа №12-к от 27.02.2018 «О приеме на работу»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Замечания, выявленные в ходе проверки 30 марта 2018 №7.1-0102пл-П/0093-2018 устранены 16.04.2018

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4
1.	Не пересмотрена однолинейная электрическая схема, утверждаемая 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство.	Выполнено, фото прилагается	--
2.	Не организована эксплуатация электроустановок детского сада подготовленным электротехническим персоналом или силами специализированной организации по договору. В договоре с Тверским городским отделением ТРО ВДПО указано только обслуживание электроустановок, без эксплуатации.	Выполнено, копия прилагается	--
3.	Не составлен перечень технической документации, утвержденный руководителем.	Выполнено, копия прилагается	--
4.	Не определен руководителем предприятия перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I-ой группы по электробезопасности.	Выполнено, копия прилагается	--
5.	Не назначен распоряжением работник с группой по электробезопасности не ниже III из числа электротехнического персонала для присвоения 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Выполнено, копия прилагается	---
6.	Не проведено присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	Выполнено, копия прилагается	--
7.	Не определен распоряжением руководителя организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок.	Выполнено, копия прилагается	--
8.	Не предъявлено распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств	Выполнено, копия прилагается	--

